

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị

Bệnh viện đa khoa Đông Anh xin cảm ơn các hãng sản xuất, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian vừa qua.

Bệnh viện đang có nhu cầu Lắp đặt mới ổ khí y tế cho các khoa tại Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo, xây dựng giá, thực hiện mua sắm theo đúng quy định hiện hành và làm cơ sở lên kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Dịch vụ lắp đặt mới ổ khí y tế cho khoa Thăm dò chức năng và Chẩn thương chỉnh hình”. Bệnh viện kính mời các đơn vị, quý công ty quan tâm và có khả năng cung cấp tài liệu liên quan đến các danh mục mời chào giá gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Danh mục, số lượng, Mô tả đáp ứng kỹ thuật (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Hồ sơ báo giá
 - Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.
 - Đăng ký kinh doanh.
3. Thời gian và địa chỉ nhận báo giá
 - Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 28/06/2024 – 08/07/2024.
 - Địa chỉ nhận báo giá:
 - Bệnh viện đa khoa Đông Anh
 - Ông: Bùi Quang Toàn – Phòng: Vật tư - TBVT
 - Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
 - Điện thoại: 0888010892
 - Bản mềm hồ sơ gửi về địa chỉ Email: tokythuatbvdka@gmail.com

Kính mời nhà thầu quan tâm và đáp ứng nhu cầu trên đề nghị gửi hồ sơ, bản chào giá theo danh mục đính kèm.

Trân trọng thông báo./.



GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 28/06/2024)

STT	Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
I	TẦNG 3 (Khoa thăm dò chức năng, Chấn thương chỉnh hình): Lắp mới hệ thống khí y tế - Phòng 344: (Air4): 01 bộ - Phòng 349: (O2): 01 bộ; (O2+VAC+Air4): 1 bộ - Phòng 351: (Air4): 01 bộ - Dây phòng mới: 08 phòng: Phòng 1: (O2+VAC): 01 bộ; Phòng 3: (O2+VAC+Air4): 01 bộ Phòng 4: (O2+VAC): 01 bộ; Phòng 5: (O2+VAC): 01 bộ Phòng 6: (O2+VAC): 01 bộ; Phòng 7: (O2+VAC): 02 bộ		
1	Ổ khí Oxy (O2) chuẩn BS Hàng mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 Chuẩn đầu ra kiểu BS, sử dụng cho khí oxy Áp lực thử nghiệm tối đa: 20 bar Là loại gắn tường, Có đoạn ống đồng D12 nối dài để kết nối với hệ thống đường ống	Cái	9
2	Ổ khí hút (VAC) chuẩn BS Hàng mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 Chuẩn đầu ra kiểu BS, sử dụng cho khí hút Áp lực thử nghiệm tối đa: 20 bar Là loại gắn tường, Có đoạn ống đồng D12 nối dài để kết nối với hệ thống đường ống	Cái	8
3	Ổ khí nén (Air4) chuẩn BS Hàng mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001 Chuẩn đầu ra kiểu BS, sử dụng cho khí hút Áp lực thử nghiệm tối đa: 20 bar Là loại gắn tường, Có đoạn ống đồng D12 nối dài để kết nối với hệ thống đường ống	Cái	4
4	Van chặn đường khí D15 Thân van bằng đồng, van dạng bi, tay gạt	Cái	9
5	Đường ống đồng Tiêu chuẩn sản xuất: TY ASME B 16.22		

HÃNG
 ỆNH VIỆN
 ĐA KHOA
 HỒNG AN

STT	Tên hàng hóa và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø12 độ dày toàn ống 0.81mm	m	64
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø15 độ dày toàn ống 0.81mm	m	50
	Cung cấp lắp đặt đường ống đồng Ø22 độ dày toàn ống 1mm	m	42
6	Phụ kiện lắp đặt		
	Tiêu chuẩn sản xuất: TY ASME B 16.22		
	Nối 12	Cái	8
	Nối 15	Cái	10
	Nối 22	Cái	12
	Tê 12	Cái	12
	Tê 15	Cái	10
	Tê 22	Cái	3
	Co 12	Cái	32
	Co 15	Cái	28
	Co 22	Cái	3
	Côn 15x12	Cái	3
	Côn 22x15	Cái	3
	Giá treo ống	Bộ	20
	Hộp ghen 40x60 bọc đường ống trên tường	m	50
	Que hàn, khí hàn, khí thổi nito	Bộ	1
(Đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển và nhân công lắp đặt)			

