

Đông Anh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: *Cung cấp dịch vụ thẩm định giá*

gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy năm 2024”

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức

Bệnh viện đa khoa Đông Anh có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy năm 2024”.

Trân trọng kính mời đơn vị gửi Báo giá cho chúng tôi với phạm vi cung cấp theo Bảng dưới đây:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy năm 2024”. (Danh mục theo phụ lục đính kèm)	Gói	1

Đề nghị đơn vị gửi Báo giá cho chúng tôi qua đường fax, đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau:

Tên cơ quan: Phòng tổ chức hành chính, (phòng 307, tầng 3 nhà A) bệnh viện đa khoa Đông Anh (Liên hệ: đ/c Nguyễn Thị Thu Phương, 0985853389)

Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 19001156 (102)

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 29/05/2024

Sau khi có kết quả kết quả chọn Báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: TCHC.

GIÁM ĐỐC

Chu Đình Năng

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 28/05/2024)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Đơn vị	Khối lượng
I	TRẠM BƠM CHỮA CHÁY		
1	Vệ sinh công nghiệp toàn bộ thiết bị, đường ống chữa cháy trong trạm bơm	Hệ thống	1,00
II	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRONG NHÀ		
1	Thay thế bảng Nội Quy, Tiêu lệnh PCCC. Chất liệu nhựa mica	bộ	10,00
2	Kiểm tra, bảo dưỡng Hộp họng chữa cháy vách tường - Vệ sinh tổng thể bên trong và bên ngoài tủ chữa cháy - Kiểm tra sự rò rỉ nước, rạn nứt của phần gioăng, đệm cao su làm kín - Kiểm tra các chế độ làm việc (Đóng/Mở) của van góc - Tra dầu mỡ bôi trơn nếu cần thiết - Dọn dẹp vệ sinh và bàn giao mặt bằng	cái	25,00
III	HỆ THỐNG BÁO CHÁY		
1	Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo cháy - Tháo đầu báo cháy khỏi đường truyền tín hiệu. - Vệ sinh công nghiệp đầu báo. - Kiểm tra tiếp điểm để đầu báo. - Kiểm tra nguồn điện áp. - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của đầu báo - Vệ sinh tiếp điểm, lưới lọc. - Vệ sinh buồng quang học (Với đầu báo khói). - Lắp đầu báo cháy vào đường truyền tín hiệu. T.Hầm: 120 T6: 15 T1: 151 T7: 16 T2: 144 T8: 17 T3: 125 T9: 15 T4: 81 T5: 16	cái	700,00
2	Bảo dưỡng tổ hợp Chuông, đèn, nút ấn báo cháy - Tháo thiết bị khỏi đường truyền tín hiệu. - Vệ sinh công nghiệp thiết bị. - Kiểm tra nguồn điện áp. - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị - Vệ sinh tiếp điểm. - Vệ sinh toàn bộ tủ tổ hợp Chuông, đèn, nút ấn. - Lắp đầu lại thiết bị vào đường truyền tín hiệu. T.Hầm: 11 T6: 5 T1: 9 T7: 5 T2: 9 T8: 5 T3: 12 T9: 5 T4: 8 T5: 5	bộ	74,00
IV	HỆ THỐNG QUẠT TĂNG ÁP, HÚT KHÓI		
1	- Vệ sinh tổng thể bên trong và bên ngoài tủ điều khiển, cụm quạt - Kiểm tra các chế độ làm việc (Tự động/bằng tay) của tủ điện điều khiển - Tra dầu mỡ bôi trơn động cơ nếu cần thiết - Dọn dẹp vệ sinh và bàn giao mặt bằng	tổ hợp quạt	6

